

12345678910

A

B

C

D

E

F

G

12345678910

A

B

C

D

E

F

G

独立式光电感烟火灾探测报警器NB-IoT智能联网操作说明

M419-17Cver1.1

设备加网

1.扫描二维码下载APP,用手机注册登录。

2.将报警器(如图所示)装上SIM卡,再将电池装入电池仓内。

3.在APP首页,点击“+”键进入添加设备界面。

4.在添加设备界面,完善列表中的信息,点击完成,设备添加成功。

信号指示灯说明

报警器联网状态	信号指示灯状态
信号强	绿色
信号弱	黄色
无信号	红色

信号检测

按下自检按键, 信号指示灯会开始闪烁。
1.无法连接基站:红色信号指示灯一直快闪(1次/秒)。
2.信号差:红色信号指示灯快闪(1次/秒)后,进入慢闪状态(4次/秒)。
3.信号好:红色信号指示灯快闪(1次/秒)后,变成绿灯闪烁(1次/秒)。

尺寸:A4纸,210*297mm,
折后尺寸:70*74.25mm
制作:80g书纸单面黑白印刷

绿色虚线为折叠线, 请勿印刷

更新说明:更新说明书中APP二维码, 以及加网方式图片。
更新时间:2018-10-31

HEIMAN海曼

深圳市海曼科技股份有限公司

Shenzhen Heiman Technology Co. Ltd

视角:

名称:HS2SA-NB型独立式光电感烟火灾探测报警器海曼中文说明书(加网部分)

型号:HS2SA-NB

物料编号:601011303

版本:Ver1.1

单位:mm

图幅:1/1

未注尺寸公差参照下表
线性公差:
≤2 ±0.03
> 2~25 ±0.05
> 25~75 ±0.08
> 75~100 ±0.10
> 100 ±0.15
角度公差 ±0.5°

日期:2018-10-31

制图:谭惠

审核:

核准:

比例:1:1